



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00022/2025

Pieza Administrativa N° 115 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 14/03/25 Apertura: 20/3/2025 12:00

Encuadre Legal: LEY N° 1015, ART. 18° - INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 2 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (P/F) Pesos | | | |
| >> | ELEMENTO FILTRANTE DE GAS CONFORME A ESPECIFICACION TECNICA D.P.E. - E.T. - DTOLHUIN - EF:0088 | 24.00 | | |
| | ESPECIFICACIONES ELEMENTO FILTRANTE DE GAS 1)ALCANCE Esta especificación técnica se refiere a los elementos filtrantes para filtro de gas FM-2 2)CARACTERISTICAS GENERALES •Tipo: Para su uso en filtro seco de gas FM-2 •Medio filtrante: papel celulósico plisado •Retenciones de medio filtrante: desde 5 m (micrones) •Carcasa: Serie 600 (reforzado con doble malla) | | | |
| 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (P/F) Pesos | | | |
| >> | ESPECIFICACION TECNICA CONFORME A DPE - ET - DTOLHUIN - EF:0089 ESPECIFICACIONES KIT DE REPUESTOS PARA FILTRO DE GAS 1)ALCANCE Esta especificación técnica se refiere al kit de repuesto para los filtros de gas F597 marca Epta S.R.L. 2)CARACTERISTICAS GENERALES •Material constructivo del elemento filtrante: Bronce sinterizado •Composición del Kit: O'ring y elemento filtrante | 24.00 | | |

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD COMPRA DIRECTA DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF,

Fernando Lescano
 División Compras
 Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00022/2025

Pieza Administrativa N° 115 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 14/03/25 Apertura: 20/3/2025 12:00

Encuadre Legal: LEY N° 1015, ART. 18° - INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 2 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| | el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E. | | | |

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
 Firma y Sello Responsable


Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$)

| | |
|--|--|
| Forma de Pago | TREINTA (30) DÍAS.- |
| Plazo de Entrega: | TREINTA (30) DÍAS.- |
| Mantenimiento de Oferta: | SEGÚN PUNTO 47° DECRETO PROVINCIAL N° 674/2011.- |
| Lugar de Entrega: | Usina de Tolhuin - Eva Duarte de Perón N° 615 - Tierra del Fuego. Contacto Ing Nestor OYARZO: (2901)1560-1463 |
| Recepción de Sobres Cerrados hasta: | 20/03/2025 - 12:00hs |
| Domicilio de presentación de ofertas: | fernando.lescano@dpe.com.ar - laura.paredes@dpe.com.ar - elia.mara.gallegos@dpe.com.ar - compras.dpe.tdf@gmail.com |
| Domicilio de apertura de ofertas: | Lasserre N° 218 |
| Vigencia del Contrato: | |
| Garantía de Oferta: | |
| Requiere Muestra: | No |
| Flete a Cargo | Del proveedor.- |

Fernando Lescano
 División Compras
 Dirección Provincial de Energía



ESPECIFICACIONES TECNICAS
ELEMENTO FILTRANTE



| | | | | |
|----------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Elaboro: | Viso: | Emitio: | Rev.: 01 | DPE – ET – DTOLHUIN – EF: 0088 |
| | | | Vigencia: desde diciembre 2024 | 1 de 1 |

ESPECIFICACIONES KIT DE REPUESTOS PARA FILTRO DE GAS

1) ALCANCE


Esta especificación técnica se refiere al kit de repuesto para los filtros de gas F597 marca Epta

2) CARACTERISTICAS GENERALES

- Material constructivo del elemento filtrante: Bronce sinterizado
- Composición del Kit: O'ring y elemento filtrante

| |
|---------------------------------------|
| Dirección Provincial de Energía |
| |
| |


Ing. Néstor A. Oyarzo
Jefe Dpto. Tolhuin
Dirección de Energía

**ESPECIFICACIONES TECNICAS****ELEMENTO FILTRANTE**

| | | | | |
|----------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Elaboro: | Viso: | Emitio: | Rev.: 01 | DPE – ET – DTOLHUIN – EF: 0089 |
| | | | Vigencia: desde diciembre 2024 | 1 de 1 |

ESPECIFICACIONES ELEMENTO FILTRANTE DE GAS**1) ALCANCE**

Esta especificación técnica se refiere a los elementos filtrantes para filtro de gas FM-2

2) CARACTERISTICAS GENERALES

- Tipo: Para su uso en filtro seco de gas FM-2
- Medio filtrante: papel celulósico plisado
- Retenciones de medio filtrante: desde 5 µm (micrones)
- Carcasa: Serie 600 (reforzado con doble malla)

| |
|---------------------------------------|
| Dirección Provincial de Energía |
| |
| |

Ing. Néstor A. Oyarzo
Jefe Dpto. Tolhuin
Dir. Prov. de Energía