



LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN [MM]

NOTA:

1.- En la parte posterior del pilar debera disponerse de un interruptor diferencial y interruptor termomagnetico con el calibre adecuado a la carga electrica declarada



Título: *Pilar Doble Monofásico*

Obs.: *Acometida subterránea*

Plano N°

Revisión: 03

Fecha: Septiembre 2021

Proyctó: JMM

Dibujó: JMM

Aprobó: MCD