



LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN [MM]

NOTA:

1.- En la parte posterior del pilar deberá disponerse un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético con el calibre adecuado a la carga eléctrica declarada



Título: *Pilar Simple Trifásico*

Obs.: *Acometida subterránea*

Plano N°

Revisión: 03

Fecha: Septiembre 2021

Proyectó: JMM

Dibujó: JMM

Aprobó: MCD